

網路維護公告

 線路維護： 通知 設備維護： 轉通知 其他：100G 電池更換 (通報單位：臺南國網)

事由	1/20 10:00~15:00 臺南主節點 100G 電池更換，不影響 TANet 設備供電，TANet 網路服務不受影響。
預計 施工時間	1/20 10:00~15:00
影響範圍	施工期間，SMR A/SMR B 供電系統不斷電，僅關閉備源電池組 A1 組，另有 A2、B1、B2 三組電池組提供設備電源備源，100G 骨幹設備可正常供電運作，不影響網路服務。 影響時間：無。
說明	臺南主節點蓄電池組共有四組(A1、A2、B1、B2)，其電池編號「1-9、1-14、1-18」之三只電池(均在 A1 組)因內部酸氣外滲並於接縫處堆積粉末，經原廠檢測後建議更換。 電池更換時只關閉備源電池 A1 組供電開關，不影響 SMR 設備供電及三組備源電池組，故不影響 TANet 網路服務。

TANet NOC / E-mail:noc@mail.moe.gov.tw

發佈日期:109 年 1 月 15 日/單號：1090115-01